

Parma, Giovedì 1 maggio 2014

Dichiarazione di Conformità Prodotto

Rif.to: DCP_EN17050_ 0000_ 0000_ PG5000 _00 19

IBP Bänninger Italia srl,
ubicata in Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma (IT)
DISTRIBUTORE

di raccordi a marchio >B< Press Gas Serie PG5000 a pressare e pressare/avvitare con terminali filettati
in lega di rame (Rame)

idonei ad essere utilizzati negli impianti

adibiti al trasporto ed all' utilizzazione dei combustibili liquidi e gassosi che alimentano apparecchi:

a gas di portata termica fino a 35 kW per applicazioni secondo UNI 7129, UNI TS 11147

a gas di portata termica maggiore di 35 kW per applicazioni secondo UNI 11528, UNI 8723

PREMESSO

che i terminali filettati sono conformi

alle norme UNI EN 10226-1, UNI EN ISO 228-1, DIN 2999-1;

che l'elemento elastomerico di tenuta in HNBR di colore giallo

è conforme alla norma UNI EN 549;

che la lega di Rame CW024A (Cu-DHP 99,9 %) con la quale sono realizzati i raccordi è conforme

alle norme UNI EN 12449

che i raccordi sono conformi alle disposizioni del

DVGW (Protocolli di Prova VP614, G600, GW2, G260I, G260II);

che la serie in oggetto non è sottoposta a Registrazione per la direttiva EACH da parte di IBP Bänninger Italia srl
(pre-registrazione delle basi effettuata da parte di CONEX BÄNNINGER LIMITED fornitore di IBP Bänninger Italia srl);

DICHIARA CHE

la gamma >B< Press Gas Serie PG5000

è conforme alle norme UNI 11065 (Classe 2);

può essere utilizzata in accoppiamento con tubi definiti dalle norme UNI EN 1057

(Protocollo di Prova DVGW GW 392), UNI EN 12449, UNI EN 13348;

è idonea all'installazione su impianti realizzati secondo

quanto prescritto dalle norme UNI 7129-1, UNI 7131, UNI 11528 ed UNI TS 11147;

è fabbricata presso stabilimenti operanti nel rispetto delle normative UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001;

offre un'aspettativa di vita di 30 anni (nel rispetto delle corrette condizioni di installazione ed utilizzo).

Quanto dichiarato è conforme alle norme UNI EN 1655 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1

Modello: 11 - 0002

IBP Bänninger Italia srl

Giovanni Ballerini

Quality & Technical Manager

IBP Bänninger Italia srl a Socio Unico

Piazza Meuccio Ruini 9A
43126 Parma (PR)

ITALIA

Tel: +39 0521 299711

Fax: +39 0521 299755

Web: www.ibpbanningeritalia.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CONEX UNIVERSAL LIMITED



an IBP GROUP company